SALA DE CONTROLE
PONTE DO BARÃO

SISTEMA SUPERVISÓRIO

SWITCH

ETHERNET

PN-1532-081

153-2 | 153-2 | ETHERNET CPU 414-H | PS 407 — CP

PROFIBUS-DP

OSM ITP62

(NOTA 4) SLAVE XX HOLD

(NOTA 1)

153-2 | 153-2 | EA | EA | ED | ED | ED | ED | EA — ET200_AXX

PROFIBUS-DP

OML (NOTA 1)

SALA DE CONTROLE - ESTALEIRO EISA
PN-1530-110

SLAVE XX HOLD

153-2 | 153-2 | EA | EA | SLOT RESERVA | SLOT RESERVA | SLOT RESERVA — ET200_AXX (NOTA 1)

OML (NOTA 1)

PROFIBUS-DP

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DE-4150.30-6000-800-MV6-002 – PLANTA DE INTRUMENTAÇÃO – PONTE DO BARÃO;

DE-4150.30-6000-800-MV6-003 – PLANTA DE INTRUMENTAÇÃO – ESTALEIRO EISA;

LI-4150.30-6000-800-MV6-002 – LISTA DE INSTRUMENTOS;

DE-4150.30-6000-944-MV6-002 – FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA – OLEODUTOS – CLAROS, ESCUROS E PETRÓLEO;

MD-4150.30-6000-940-MV6-001 – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO.

NOTAS GERAIS

1. EQUIPAMENTOS NOVOS;
2. OS TAGs DE IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS SERÃO PROVISÓRIOS E DEVERÃO SER CONFIRMADOS NO PROJETO DE DETALHAMENTO.
3. OS TAGs DE IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS SERÃO PROVISÓRIOS E DEVERÃO SER CONFIRMADOS NO PROJETO DE DETALHAMENTO.
4. A REMOTA DE PROCESSOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS ESTA LOCALIZADA DENTRO DO MÓDULO DO PAINEL "PN-1532-081" E O RACK (ILHA D'ÁGUA) A SER AMPLIADO DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA ETAPA DE C&M.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

– (OML) OPTICAL LINK MODULE REDE PROFIBUS

CABO DE FIBRA ÓPTICA – NOVA

COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP (EXISTENTE).

PLOTAR COLORIDO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO ORIGINAL	21/02/25	LANDRADE	J.FURTADO	M.SOUZA
B2	2ª VERSÃO PRELIMINAR ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL	24/01/25	LANDRADE	J.FURTADO	M.SOUZA
B1	1ª VERSÃO PRELIMINAR ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL	10/01/25	LANDRADE	J.FURTADO	M.SOUZA

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃOFORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381.M.

ARQ. ELETRÔNICO:	DE-4150.30-6000-869-MV6-002_R0.dwg
Nº MVE:	–
RESP. TÉCNICO:	MAURO LÚCIO DE SOUZA
CREA Nº:	148.878/D
CONTRATO Nº:	4.501.828.633

PETROBRAS — TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP1

CLIENTE: TP/DDT/ENGDT/PPL/GPP/GP1

PROGRAMA: MIGRAÇÃO DO TERMINAL PARA O CNCL

ÁREA: TERMINAL DA ILHA D'ÁGUA

TÍTULO: ARQUITETURA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO CLP PONTE DO BARÃO E PELONEAS

AUTO CAD	CATEGORIA DESENHO	INTEGRA-2851
10/01/25	ESCALA S/E	1 de 1
INTERNA	–	

Nº DE-4150.30-6000-869-MV6-002