

PLANTA DAS BASES - EL. 0,00 T.P.)
ESC. 1:25



PLANTA DA PLATAFORMA - EL.2,150(T.G.)
ESC. 1:25



PLANTA DA PLATAFORMA - EL.2,700(T.G.)
ESC. 1:25



PLANTA DA PLATAFORMA - EL.4,400(T.G.)
ESC. 1:25



VISTA A-A
ESC. 1:25

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1- DE-4200.00-6500-140-VF4-001 – PENDÊNCIAS 8, 12j e 12b
PROJETO BÁSICO – COBERTURA E PLATAFORMA METÁLICA – PLANTA DE BASE ELEVAÇÕES E DETALHES

2- DE-4200.00-6500-140-VF4-002 – PENDÊNCIAS 8, 12j e 12b
PROJETO BÁSICO – COBERTURA E PLATAFORMA METÁLICA – VISTAS A-A, B-B, C-C e D-D

3- MC-4200.00-6500-700-PTD-001 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO – COBERTURA SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE

NOTAS GERAIS

1- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, ELEVAÇÕES E COORDENADAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - NOVOS ELETRODUTOS APARENTES FABRICADOS EM ALUMÍNIO.
3 - TODAS AS NOVAS ESTRUTURAS METÁLICAS A SEREM CONSTRUÍDAS (VER DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA) E EQUIPAMENTOS EXISTENTES DEVEM SER INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO LOCAL EXISTENTE POR CABOS DE COBRE NÚ DE 35 mm2.
4 - O CABO DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE DA LUMINÁRIA A SER REMOVIDA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO (1x3/c#2,5 mm2) DESDE A SUA ORIGEM ATÉ A PRIMEIRA NOVA LUMINÁRIA A SER INSTALADA. ESTE CABO DEVERÁ UTILIZAR O ENCAMINHAMENTO ENTERRADO EXISTENTE PASSANDO PELO PONTO DE AFLORAMENTO NA REGIÃO DO SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE. NO PONTO DE AFLORAMENTO UM NOVO ELETRODUTO APARENTE DEVERÁ SER CONECTADO AO ELETRODUTO DE CHEGADA COM INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DERIVAÇÃO.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO ORIGINAL.	31/01/23	TMRG	T2ZX	TRL5

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381-REV. J ANEXO A - FIGURA A.9.

TRANSPETRO — DTEC/ENG/PPL/DPL/DP1

CLIENTE: TP/DOP/DTNNESE/OU-RJMG-ANGRA/OP

PROGRAMA: PENDÊNCIAS DE OBRA DO DUTO 18" AP-ASA

ÁREA: TEBIG-AP/ASA

TÍTULO: COBERTURA SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E ATERRAMENTO

PROJ.	EXEC.	VERIF.	APROV.
DPL/DP1	TMRG	T2ZX	TRL5

ESCALA	FORMATO:	FOLHA
INDICADA	A1	1 de 1
DESENHO	CORPORATIVA	-

DATA: 31/01/23 — Nº: DE-4200.00-6500-700-PTD-001

"DOCUMENTO GERADO EM CAD. REVISAR EM MEIO ELETRÔNICO."

PLOTAGEM

COR	PEN	PLOT
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,7	7
8	0,8	7
9	0,9	7

A1 841 X 594