PETROBRAS	**FOLHA DE DADOS**	Nº FD-4300.03-6500-851-PTD-001	
	CLIENTE: TP/DDT/DTSSPCO/UO-SPPCO/CO/S		FOLHA 1 de 2
	PROGRAM		INTEGRA-3294
	ÁREA: REPLAN - REFINARIA PLANALTO		-
	TÍTULO: **MANÔMETRO**		TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL2/DP3
			INTERNO
EMPRESA CONTRATADA:			Nº DA AS :
Nº INTERNO:	RESP. TÉCNICO:	CONTRATO Nº:	RUBRICA:
NOME ARQUIVO :		CREA Nº:	

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
#1	1ª VERSÃO PRELIMINAR, EFETUADA ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL (REV.0)

	REV. #1	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV.D	REV. E	REV. F	REV. G
DATA	04/02/26								
PROJETO	DPL2/DP3								
EXECUÇÃO	J.BRANDÃO								
VERIFICAÇÃO	E. BRAGA								
APROVAÇÃO	R. SANTOS								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. L.

PÚBLICA

PETROBRAS	**FOLHA DE DADOS**	N° **FD-4300.03-6500-851-PTD-001**	REV: #1
	ÁREA: REPLAN - REFINARIA PLANALTO		FOLHA 2 de 2
	TÍTULO: **MANÔMETRO**		NP-1
			TP/DDT/DTSSPCO/UO-SPPCO/CO/S

1 TIPO: LEITURA DIRETA ■ RECEPTOR ☐
OUTRO _____

2 MONTAGEM: LOCAL ■ SUPERFÍCIE ☐

3 MOSTRADOR: DIAM 114mm COR ____
ESCALA COR PRETA

4 CAIXA: AISI 304 ■ ALUMÍNIO ☐
SX FENOL ☐ OUTRO _____

5 ANEL: ROSCADO ☐ SOBREPOST ☐
BAIONETA ■ STD FABRICANTE

6 DISPOSITIVO DE SEG.: SEM ☐ TRAVA
DISCO ☐ STD ■ BR.

7 LENTE: VIDRO ■ PLÁSTICO

8 PRECISÃO: ± 1 % ■ OUTRO ____

9 ELEMENTO PRESSÃO: BOURDON ☐ FOLE ☐
OUTRO _____

MATERIAL ELEMENTO: BRONZE ☐ AISI 304 ☐
AISI 316L ☐ OUTRO ____

MATERIAL SOQUETE: BRONZE ☐ AISI 304 ☐
AISI 316L ☐ OUTRO ____

CONEXÃO: 1/4" NPT ☐ 1/2" NPT ■
INFERIOR ■ SUPERIO ☐

MECANISMO: BRONZE ☐ AISI 304 ■
AJUSTE MICROMÉTRICO ■

OPÇÕES:
14.1 SIFÃO ☐ PROTETOR SOBREPRESSÃO ☐
14.2 AMORTECEDOR: PULSAÇÃO ☐ VIBRAÇÃO ☐
14.3 DIAFRAGMA SELAGEM ☐ FLUIDO GLICERINA
14.4 MECANISMO IMERSO EM GLICERINA ■

FABRICANTE DE REFERÊNCIA WILLY
MODE PB-FS 114 /1 1/2"NPT

17 UNIDADES: PRESSÃO: kgf/cm² g; TEMPERATURA: °C; VISCOSIDADE: cP;

18	19	20	21			22	23
TAG	SERVIÇO / LINHA	ESCALA kgf/cm²	PROCESSO			NOTAS	FLUXOGRAMA
			PRESSÃO NORM./MÁX.	TEMP.	VISC.		
PI-40739	14"	-1 ~ 20	1 / 15	30 / 120	88,0 - 635,0	1 à 3	8144/00-A1-I2-0025
PI-40740	8"	-1 ~ 150	80/111	30 / 120	88,0 - 635,0		8144/00-A1-I2-0025

NOTAS:

1- INSTRUMENTOS FORNECIDOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS EM PLAQUETA DE AISI 316 CONTENDO TAG, Nº SÉRIE E MODELO.

2- O VISOR DO MANÔMETRO EM VIDRO SEGURANÇA, COM PELO MENOS, 75% DE TRANSPARÊNCIA.

3- FORNECIDO COM FRENTE SÓLIDA.

4- ESSES VALORES DEVEM SER CONFIRMADOS DE ACORDO ÀS INFORMAÇÕES DOS INSTRUMENTOS SEMELHANTES PRESENTES NAS BOMBAS B-4082A E B-4082B.