PETROBRAS	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	Nº RM-4706.61-6514-834-PEI-001
	CLIENTE: LOG/PL/EGE	FOLHA 1 de 3
	PROGRAMA: COMPLEXO DE ENERGIAS BOAVENTURA	
	ÁREA: DUTO DE GLP – COMPERJ-CAMPOS ELÍSEOS 10”	
	TÍTULO: ATUADOR ELETRO-HIDRÁULICO PARA XV	SRGE/ERGE INTERNA

ÍNDICE DE REVISÕES

REV	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL PELO ECIAD/EDUT

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	13-09-24								
EXECUÇÃO	UPGE								
VERIFICAÇÃO	UP82								
APROVAÇÃO	CSOP								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381-REV.M.

PETROBRAS	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	Nº RM-4706.61-6514-834-PEI-001	REV. 0
	PROGRAMA COMPLEXO DE ENERGIAS BOAVENTURA		FOLHA: 2 de 3
	TÍTULO: ATUADOR ELETRO-HIDRÁULICO PARA XV		SRGE/ERGE
			INTERNA

DESCRIÇÃO:

Atuador eletro-hidráulico para válvula esfera existente (XV-4706.6110, conforme DB-4706.61-6514-224-LJP-001), diâmetro nominal indicado; classe de pressão indicada e requisitos técnicos conforme FD-4706.61-6514-834-PEN-002 e ET-4150.00-6500-834-PEI-002.

UNIDADE: UM

ITEM	DIÂM. NOM. (pol.)	CLASSE DE PRESSÃO (ANSI)	QUANTIDADE (1)						CÓDIGO DE MATERIAL
			REV 0	REV A	REV B	REV C	REV D	REV E	
1	10	300#	01						

NOTAS:

1- As quantidades devem ser fornecidas de acordo com a última revisão de cada item;

2- A aceitação da proposta do atuador está condicionada a análise técnica da PETROBRAS e a apresentação, no mínimo, dos seguintes documentos:
- Folhas de dados completamente preenchida;
- Desenho dimensional do atuador bem como de detalhes do acoplamento do mesmo à válvula existente;
- Diagrama do circuito hidráulico/elétrico com uma descrição sucinta de seu funcionamento.

3- Devem ser apresentados com o fornecimento de, no mínimo, todos os documentos citados no item 2, Certificados, incluindo certificado para instalação em atmosferas explosivas, em conformidade com a ABNT NBR IEC 60079 e Portaria INMETRO nº 115 de 21/03/2022, e databook do atuador;

4- O atuador solicitado neste documento refere-se à válvula existente XV-4706.6110, e deve ser adequadamente acoplado a ela.