CRITÉRIO TÉCNICO ADICIONAL

O fornecedor deverá evidenciar experiência da prestação de serviços de locação dos seguintes equipamentos:

- Chiller com capacidade mínima de **133 TR** (Toneladas de Refrigeração), equivalente a aproximadamente **1.596.000 BTU/h**.
- Unidades de Tratamento de Ar (AHUs) com capacidade total mínima de **133 TR**, podendo ser compostas por uma ou mais unidades, de modo que a soma das capacidades atenda ao valor especificado. A vazão de ar deve ser proporcional à capacidade térmica, sendo recomendada uma vazão mínima de **36.000 m³/h** para o conjunto de AHUs.
- Bombas para água gelada com vazão mínima de 1.340 lpm (litros por minuto).

A documentação comprobatória deverá contemplar a especificação técnica mínima descrita acima dos equipamentos.

NOTA 1: Os serviços solicitados podem ser comprovados de maneira cumulativa por meio de contratos/clientes distintos.

NOTA 2: Os documentos válidos para evidenciar a realização dos serviços seguem as mesmas regras do requisito "TRADIÇÃO DE FORNECIMENTOS DETALHADOS" da família "99.005.790 - Locação de Ar Condicionado".