PETROBRAS	**FOLHA DE DADOS**	Nº FD-9206.00-7501-940-R1N-028	
	CLIENTE: G&E/UN-TERM/UTE-TRI		FOLHA 1 de 2
	PROGRAMA: PROJETO DE MELHORIA DE ATIVO		
	ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO - UTE-TRI		
G&E	TÍTULO: **FOLHA DE DADOS – PROCESSO-INSTRUMENTOS DE VAZÃO - UG12**		**G&E/EECP/PPA**
			INTERNA
RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	RESP. TÉC: RAFAEL REIS GOMES DA SILVA	CREA: 2010133215	
	Nº CONTRATO: 5900.0123407.23.2	Nº DO ARQUIVO: MS WORD 2016®/ FD-9206.00-7501-940-R1N-028=0.DOCX	

Índice de Revisões

REV.	Descrição e/ou Folhas Atingidas
0	EMISSÃO ORIGINAL

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E
DATA	08/10/2024					
EXECUÇÃO	G.SILVA					
VERIFICAÇÃO	R.MAIA					
APROVAÇÃO	R.REIS					

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337. AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇAO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULARIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M.

PETROBRAS	FOLHA DE DADOS	Nº FD-9206.00-7501-940-R1N-028	REV. 0
	ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO - UTE-TRI		FOLHA 2 de 2
	TÍTULO: FOLHA DE DADOS – PROCESSO – INSTRUMENTOS DE VAZÃO – UG12		G&E/EECP/PPA
			INTERNA

01	IDENTIFICAÇÃO			FIT 12 HJA20 CF001	FIT 12 HJA20 CF002	-
02	GERAL	FLUIDO		GÁS NATURAL	GÁS NATURAL	-
03		ESTADO FÍSICO		GÁS	GÁS	-
04		DIÂMETRO NOMINAL DA LINHA, in		4	4	-
05	VAZÃO	OPERAÇÃO, Nm^3/h		11106	11106	-
06		MÁXIMA, Nm^3/h		13201	13201	-
07		MÍNIMA, Nm^3/h		-	-	-
08		ALARME	BAIXO, Nm^3/h	-	-	-
09			ALTO, Nm^3/h	-	-	-
10		PARADA	MUTO BAIXA, Nm^3/h	-	-	-
11			MUITO ALTA, Nm^3/h	-	-	-
12	PRES. MAN.	OPERAÇÃO, (kgf/cm^2)		10	10	-
13		PROJETO, (kgf/cm^2)		50	50	-
14	TEMP.	OPERAÇÃO, °C		36	36	-
15		PROJETO MIN / MAX, °C		-/65	-/65	-
16	LÍQUIDO	MASSA ESPECÍFICA NAS COND. DE OPER., (kg/m^3)		-	-	-
17		DENSIDADE A 20 °C / 4 °C		-	-	-
18		VISCOSIDADE A TEMP. OP., (cP) (Pa.s)		-	-	-
19		PT. FLUIDEZ SUP. A TEMP. AMB.? (S/N)		-	-	-
20		POLIMERIZA A TEMP. AMB.? (S/N)		-	-	-
21		CONTÉM SÓL. EM SUSPENSÃO? (S/N)		-	-	-
22	GÁS/VAPOR	MASSA MOLAR (kg/kmol)		-	-	-
23		Cp / Cv		-	-	-
24		FATOR DE COMPRESSIBILIDADE		-	-	-
25		CONTÉM LÍQ. EM SUSPENSÃO? (S/N)		-	-	-
26	CONCENTRAÇÃO DE H_2S (ppm)			-	-	-
27	PERDA DE CARGA PERMANENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL, kPa (kgf/cm^2)			-	-	-
28	FLUXOGRAMA			DE-9206.00-7501-944-R1N-016	DE-9206.00-7501-944-R1N-016	-
29	NOTAS APLICÁVEIS			-	-	-
30	REVISÃO			-	-	-

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.