




VISTA SUPERIOR

ESC. 1:50




VISTA ISOMÉTRICA

ESC. 1:50




VISTA FRONTAL "B-B" (BY-PASS)

ESC. 1:40



VISTA FRONTAL "A-A"

ESC. 1:40



VISTA LATERAL

ESC. 1:40

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ET-9206.00-5413-200-ODM-001 - ESPECIFICAÇÃO TECNICA - CRITERIOS PARA PROJETO EXECUTIVO DE TUBULAÇÃO
LI-9206.00-7501-200-R1N-006 - LISTA - MATERIAIS DE TUBULAÇÃO
DE-9206.00-7501-944-R1N-016 - DESENHO - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - ESTAÇÃO DE REDUÇÃO DE GÁS UG-11
66064 80008 8 MAIN VALVE RACK ARRAGEMENT
66064 80007 8 MAIN VALVE RACK REDUCING STATION
66064 99021 8 HRSG GENERAL ARRANGEMENT
MD-9206.00-5413-940-ODM-001 - MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO - GERAL


NOTAS GERAIS

1 - DIMENSÕES EM MILIMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2 - O ENCAMINHAMENTO MECÂNICO É SUGESTIVO E ORIENTATIVO, DEVERÁ SER DEFINIDO NA FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.
3 - PARA MAIS INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE MATERIAS, VER: LI-9206.00-7501-200-R1N-006 - LISTA DE MATERIAL.
4 - A SUPORTAÇÃO (RACK) DO SKID DE REDUÇÃO, SERÁ DEFINIDA E AJUSTADA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, ADEQUANDO AO NOVO ARRANJO DE TUBULAÇÃO.
5 - DE ACORDO COM O FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA: DE-9206.00-7501-944-R1N-014, O ESPAÇO MÍNIMO PARA ESTE TRECHO DEVERÁ SER 5xDN.

SIMBOLOGIA

(C) - À CONSTRUIR
(E) - EXISTENTE
LINHA À CONSTRUIR
LINHA EXISTENTE
(V) - VENT
(D) - DRENO

PLANTA CHAVE



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
02	REVISADO ONDE INDICADO	08/10/2024	L.COUTINHO	P.PONTES	D. SILVA
01	REVISADO ONDE INDICADO	09/09/2024	L.COUTINHO	L.MYNSSEM	D. SILVA
0	EMISSÃO ORIGINAL	04/05/2024	F. VIEIRA	P. PONTES	D. SILVA

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.M.

RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

PROF RESP.: DANIEL FELIPE L. S. SILVA — RUBRICA PROF RESP.:
Nº CONTRATO: 5900.0123407.23-2 — Nº CREA / CAU: 2015135029
Nº RINA: DE-9206.00-7501-200-R1N-005=02 — PROGRAMA / VERSÃO: AUTOCAD-2024

PETROBRAS — G&E/EECP/PPA

CLIENTE: GÁS E ENERGIA
PROGRAMA: PROJETO DE MELHORIA DE ATIVO
ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO (UTE-TRI)
TÍTULO: DESENHO
ARRANJO DE TUBULAÇÃO UG-11

ESCALA: INDICADA — FOLHA: 01 de 01
INTERNA
Nº: DE-9206.00-7501-200-R1N-005

A1 - 841 x 594