PETROBRAS	**LISTA**	Nº: **LI-4300.01-6903-721-PTD-001**	
	CLIENTE: **TP/DDT/DTSPPCO/UO-SPPCO**		FOLHA: **1 de 2**
	PROGRAMA: **RELOCAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE RESÍDUOS**		**INTEGRA-3390**
	ÁREA: **TERMINAL DE BARUERI**		
	TÍTULO: **CABOS ELÉTRICOS**		**TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP2**
			INTERNA

INDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
#1	1ª VERSÃO PRELIMINAR, EFETUADA ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL (REV.0)

	REV. #1	REV. #2	REV. #3	REV. 0	REV. A	REV. B
DATA	22/08/2025					
EXECUÇÃO	F23D					
VERIFICAÇÃO	F201					
APROVAÇÃO	T2H5					

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PÚBLICA

ITEM	EQUIP.	Vn (V)	Sn (kVA)	IDENTIFICAÇÃO DE CABO	SERV.	CLASS (kv)	TIPO	FORM.	SEÇÃO (MM2)	LANCE (M)	DE	PARA	PERCURSO	OBS
ALIMENTAÇÃO 480V/220-127V														
1	Pátio de resíduos (novo)	480		PL-6903001-01F	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	1x4/c	3/c 16mm²+ 1/c 16mm²(T)	190	PL-84900(CCM-900)	PL-6903001	190	
2	TL-6903001	480		PL-6903001-02F	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	1x4/c	3/c 16mm²+ 1/c 16mm²(T)	10	PL-6903001	TL-6903001	10	
3	PL-6903002	220		PL-6903001-03F	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	4x1/c	4x1/c#25mm² + 1/c 25mm²(N)	5	TL-6903001	PL-6903002	5	
5	L1 Iluminação Externa	220		PL-6903001-04F	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	3x1/c	2x1/c 2,5mm²+ 1/c 2,5mm²(T)	70	PL-6903002	L1 Iluminação Externa	70	
6	L2 Iluminação Interna	220		PL-6903001-05F	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	3x1/c	2x1/c 2,5mm²+ 1/c 2,5mm²(T)	42	PL-6903002	L2 Iluminação Interna	42	
7	L3 Iluminação Interna	220		PL-6903001-06F	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	3x1/c	2x1/c 2,5mm²+ 1/c 2,5mm²(T)	52	PL-6903002	L3 Iluminação Interna	52	
8	T1 Tomadas Internas 127	127		PL-6903001-07F	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	3x1/c	1/c 2,5mm²+ 1/c 2,5mm²(N) +1/c 2,5mm²(T)	20	PL-6903002	T1 Tomadas Internas 127	20	
9	T2 Tomadas Internas 220	220		PL-6903001-08F	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	3x1/c	2x1/c 2,5mm²+ 1/c 2,5mm²(T)	20	PL-6903002	T2 Tomadas Internas 220	20	
10	T3 Tomada Interna 32A	220		PL-6903001-09F	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	4x1/c	3x1/c 6mm²+ 1/c 6mm²(T)	12	PL-6903002	T3 Tomada Interna 32A	12	

NOTAS:
1- O PL-84900(CCM-900), É EXISTENTE E ESTA LOCALIZADO NA SUBESTAÇÃO K11, SERÁ UTILIZADO, UM CUBÍCULO (RESERVA), "E4" DESTE PAINEL , DE ONDE SAIRÁ A ALIMENTAÇÃODOS PAINÉIS **PL-6903001**, **TL6903001** E **PL-6903002**.

PETROBRAS

LISTA	Nº LI-4300.01-6903-721-PTD-001	REV. #1	
AREA: TERMINAL DE BARUERI		FOLHA 2 DE 2	
TÍTULO: CABOS ELÉTRICOS		TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP2	
		INTERNA	

PÚBLICA