




CORTE -AA

ESC. 1:50



CORTE -BB

ESC. 1:50




TQ-01 (CISTERNA)

VOL. 98m3

PLANTA


ESC. 1:50



DIMENSÕES (mm)		
Ø	A	B
63	400	400
110	500	500
200	600	600

DETALHE JUNTA DE TRANSIÇÃO

ESC 1:20



TQ-02 (CISTERNA)

VOL. 98m3

PLANTA

ESC. 1:50

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DE-4300.06-5112-941-R6B-001 - PLANTA GERAL
DE-4300.06-5112-941-R6B-002 - DETALHES E CORTE

NOTAS

1-MEDIDAS EM MILÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO.

2-AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS, PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADO LEVANTAMENTO E VERIFICAÇÃO NO CAMPO.

3-EM TODAS AS CONEXÕES DE MUDANÇAS DE DIREÇõES(CURVAS E TEES) DEVERÁ SER INSTALADOS BLOCOS DE ANCORAGEM DE CONCRETO.

1- DESCARTE PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

PLANTA CHAVE

LEGENDA

- VÁLVULA ESFERA
- VÁLVULA ESFERA ACIONADA POR SOLENÓIDE
- VÁLVULA GAVETA
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- TRANSIÇÃO PEAD / LATÃO OU PVC - FEMEA
- TUBO DE PEAD ENTERRADO
- TUBO DE AÇO CARBONO
- TUBO DE PVC
- EXISTENTE
- BOIA TIPO PERA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	INICIAL	15/07/24	AL	RR	RR

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A SUA UTILIZAÇÃO PARA FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE A NORMA PETROBRAS N-381 REV. G ANEXO A FOLHA 08/08

Nº CONTRATO:	PC 4501781378
RESP. TÉCNICO:	ROBERTO RUSSO
CREA: 0641906146	RUBRICA:
UO-SSPCO/SIE/PPO	
CLIENTE:	TP/DDT/DTSSPPCO/UO-SPPCO/TSP/GRU
PROGRAMA:	RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DOCE CAPTADA
ÁREA:	TERMINAL DE GUARULHOS
TÍTULO:	CISTERNA 1 E 2

PROJ. RS	DES.	EXEC. AL	VERIF. RR	APROV. RR	
ESCALA S/ESC.	DESENHO	FOLHA 01 de 01			
DATA 10/07/2024	NÚMERO DE-4300.06-5112-941-R6B-002	REV. 0			

FORMATO A1 - 594 x 841