TRANSPETRO	**FOLHA DE DADOS**	**Nº:** FD-4000.00-6250-800-PTD-001
	CLIENTE: TERMINAIS AQUAVIÁRIOS	**FOLHA:** 1 de 2
	PROGRAMA: AMOSTRAGEM DE BUNKER	-
	ÁREA: TERMINAL AQUAVIÁRIO	
TP/DDT/ENGEOP/ TPP/TP/TOT	**AMOSTRADOR DE BUNKER POR GOTEJAMENTO**	NP-1
		TP/DDT/ENGEOP/TPP/TP

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	Emissão inicial - Este procedimento foi avaliado e aprovado pelo GT nomeado através do DIP conjunto AB-MC/BUNKER- 17 de 04/06/2003 com a TRANSPETRO/DT/TA.
A	Revisado e atualizado.

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	07/10/2003	14/09/2021							
PROJETO	-	TP/TOT							
EXECUÇÃO	A.CARLOS	C7JR							
VERIFICAÇÃO	GT BUNKER	TZO8							
APROVAÇÃO	GT BUNKER	TRUE							

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

TAG	N/A				
EQUIPAMENTO	Amostrador de combustível marítimo				
PRODUTO A SER AMOSTRADO	Marine Fuel (MF) ou Marine Gasoil (MGO)				
FABRICANTE	Martechnic ou similar				
MODELO	“Drip Sampler” ou similiar				
	DN 50	DN 65	DN 100	DN 150	DN 200
DIREÇÃO DO FLUXO	Unidirecional				
CORPO					
DIÂMETRO NOMINAL	2”	2 ½”	4”	6”	8”
NORMA DO FLANGE	ASME B16.5				
CLASSE DE PRESSÃO	150#				
MATERIAL	Aço inoxidável				
TUBO CAPILAR					
DIÂMETRO EXTERNO	10 mm				
DIÂMETRO DO FURO	5 mm				
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS	20 mm				
MATERIAL	Aço inoxidável				
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO					
VAZÃO (MIN. /NORMAL/MAX.) M^3/H	10		300		3000
PRESSÃO (MIN. /NORMAL/MAX.) kgf/cm^2	1		7		10
TEMPERATURA (MIN. /NORMAL/MAX.) °C.	0		50		100
VISCOSIDADE (cSt), 50 °C, (MIN./NORMAL/MAX.)	1		180		700
DENSIDADE (KG/M3) 20 °C (MIN./NORMAL/MAX.)	800		980		1200