PETROBRAS	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**	**Nº:**	**ET-3501.02 -8227-171-000-001**
	CLIENTE: PETROBRAS		**FOLHA:** 1 de 2
	PROGRAMA: ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS MAPEADAS		**IN:**
	ÁREA: PARQUE DE TUBOS		
COMPARTILHADO ECR/PCA	**TÍTULO:** **ESPECIFICAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T**		NP-1 COMPARTILHADO

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL
A	
B	
C	

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	28/08/26								
PROJETO									
EXECUÇÃO	R7VR								
VERIFICAÇÃO	SD7F								
APROVAÇÃO									

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADES DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FOMULÁRIO PERTENCENTE À PETROBRAS N-381 REV.L

PETROBRAS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Nº: ET-3501.02 -8227-171-000-001	REV.: B
	PROGRAMA:		FOLHA 2 de 2
	TÍTULO: **ESPECIFICAÇÃO POSTE DE CONCRETO DUPLO T**		NP-1
			COMPARTILHADO/

- **Item: Poste de concreto armado centrifugado ou vibrado.**
- **Comprimento Nominal: 25,00 metros.**
- **Engastamento: 3m**
- **Formato: duplo T**
- **Carga: 200kg**
- **daN: 800kgf**
- **tipo: B-1,0**



