1. OBJETIVO

Esta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ET) define requisitos mínimos de funcionalidade, desempenho e demais considerações relevantes para o fornecimento de Vestimenta de Aproximação para uso em treinamento de combate a incêndios.

2. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

O material descrito nesta ET consiste em um conjunto de calça e casaco de combate a incêndio estrutural certificado pela norma NFPA 1971:2018. Deverá possuir composição em três camadas sendo a primeira uma barreira externa confeccionada de para aramida e meta aramida, a segunda uma barreira de líquidos e a terceira uma barreira térmica removível fixada por meio de botões de pressão.

O Casaco deverá possuir comprimento de 32 polegadas com abertura frontal com zíper e velcro com sistema de DRD conforme NFPA. Modelo com 2 bolsos externos com expansão e bolso porta rádio e bolso interno. Faixas refletivas amarelo/prata/amarelo com 75 mm de largura. Inscrição em caixa alta TREINAMENTO em material refletivo na parte anterior do casaco. Deverá possuir inscrição do tamanho do casaco na parte frontal do bolso porta rádio.

A Calça deverá possuir abertura de braguilha com velcro e cinturão com fivela. Sistema de suspensório removível em H. Com 2 bolsos laterais e reforços no joelho com *Stedshield*. Possuir inscrição em caixa alta TREINAMENTO em material refletivo um dos bolsos laterais e inscrição do tamanho da calça na parte frontal de um dos bolsos laterais.

2.1 Informações técnicas

Requisitos de teste NFPA1971:2018:

- TPP melhor ou igual a 44,6;
- THL melhor ou igual a 227,5.

2.2 Imagens da vestimenta



3. NORMAS APLICÁVEIS

Atendimento aos requisitos da NFPA 1971:2018.
Possuir Certificado de Aprovação válido no ato da aquisição do produto.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Toda proposta de fornecimento de vestimenta descrita nesta ET deverá ser submetida para Parecer Técnico (PATEC), com descritivo detalhado dos itens de fornecimento. Documentos comprobatórios dos ensaios deverão ser anexados na sala de colaboração para análise do Parecerista. Os dados para análise deverão estar redigidos em língua portuguesa.